

ZP.232.21.2018

### **Wszyscy zainteresowani**

#### **Wyjaśnienia**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na dostawę urządzenia do zwalczania bakterii legionelli w instalacji ciepłej wody użytkowej

W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. W pkt 2, ppkt 1.1 Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym określają Państwo termin wykonania zamówienia na 4 tygodnie od zawarcia umowy. Dodatkowo we wzorze umowy w par. 3, pkt 1 warunkujecie Państwo przystąpienie do czynności odbiorowych po realizacji przedmiotu umowy określonego w paragrafie 1 oraz po przedstawieniu dokumentów z WSSE potwierdzających brak bakterii Legionella we wskazanych punktach pomiarowych.

Prosimy o doprecyzowanie czy termin 4 tygodni dotyczy jedynie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia, czy może również przedstawienia w tym terminie dokumentów z WSSE.

Odp.: Termin realizacji zamówienia- 4 tygodnie obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie wraz z przedstawieniem dokumentów z WSSE potwierdzających brak bakterii legionelli.

2. W pkt 1, ppkt 1.1 Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym zalecają Państwo przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca instalacji. W naszej ocenie wykonanie takiej wizji powinno być wymagane. Mając na uwadze bardzo krótki termin od ukazania się ogłoszenia do złożenia oferty, prosimy o umożliwienie nam przeprowadzenia wizji w 40 tygodniu oraz przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.10.2018r.

Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem

Zamawiający