DVK160
l = 3m

RHDPEp 160
l = 12m

proj. 4 x YAKY1x240

DVK160
l =2m

RHDPEp 160
l =8m

DVK160
l =6m

DVK160
l =2m

7,8

z3

z2

t

i

2k i

proj. rura osłonowa DVK160 / RHDPEp160

proj. 4 x YAKY1x240

| | | |
|---|---|---|
| Obiekt:<br>Adres: | SZPITAL POWIATOWY W LUBACZOWIE<br>37-600 Lubaczów ul. Adama Mickiewicza 168<br>działki nr 162/1; 1672/3 | |
| Temat: | PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH PAWILON DIAGNOSTYCZNY DLA ZASILANIA NOWEGO TOMOGRAFU KOMP. | |
| Rodzaj opracowania | PROJEKT TECHNICZNY | Data:<br>07.2022 |
| Projektował: | mgr inż. Wojciech Rybienik<br>upr. bud. nr BA/VIII/8386/6/89 | Skala:<br>1:500 |
| Nazwa rys.: | PLAN WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJACEJ KABLOWEJ | Nr Rys.:<br>E-1 |