

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Lubaczowie

37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168
ZP.232.18.2022

Lubaczów, dn. 22.12.2022

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY , OFERTACH ODRZUCONYCH

Dotyczy: zamówienia na dostawę opraw do oświetlenia ewakuacyjnego

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie zawiadamia o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty

złożonej przez: F.H.U. PROTON Wojciech Hołubek, Stare Siolo 5, 37-630 Oleszyce
cena brutto: 29.889,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium oceny określonej w zaproszeniu do składania ofert

2. odrzuceniu ofert :

- STARKAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zakopiańska 1A, 40-219 Katowice

Uzasadnienie: zaoferowane oprawy nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie: strumienia świetlnego w trybie awaryjnym, sposobu rozsyłu światłości, zakresu temperatury pracy, mocy w trybie awaryjnym. Ponadto Wykonawca nie potwierdził wymogu dot. żywotności oraz możliwości kablowania przelotowego.

- AdLight Źródła Światła Andrzej Szczęch, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

Uzasadnienie: zaoferowane oprawy nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie: sposobu rozsyłu światłości, żywotności oraz możliwości kablowania przelotowego, strumienia świetlnego w trybie awaryjnym (dot. poz.4 formularza cenowego). Ponadto Wykonawca nie potwierdził wymogu dot. geometrii rozsyłu światłości

- Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

Uzasadnienie: zaoferowane oprawy nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie: sposobu rozsyłu światłości, żywotności oraz możliwości kablowania przelotowego, strumienia świetlnego w trybie awaryjnym (dot. poz.4 formularza cenowego). Ponadto Wykonawca nie potwierdził wymogu dot. geometrii rozsyłu światłości

- LEDING.EU Sp. z o.o., ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz

Uzasadnienie: Wykonawca nie dołączył do oferty Formularz cenowo- ofertowego. Ponadto zaoferowane oprawy nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie: strumienia świetlnego w trybie awaryjnym, sposobu rozsyłu światłości, zakresu temperatury pracy, mocy w trybie awaryjnym. Wykonawca nie potwierdził wymogu dot. żywotności oraz możliwości kablowania przelotowego.

Zamawiający